

Technische vragen over in de raadscommissie of de gemeenteraad van Beemster geagendeerde onderwerpen

DATUM VERGADERINGEN: 29 juni 2021

FRACTIE: CDA

DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 22 juni 2021

NR. VRAAG	AGENDAPUNT	VRAAG	ANTWOORD
1	RC 5	Komt de geplande nieuwe 380kv hoogspanningsleiding richting Noord-Nederland door de Beemster of gaat deze om de Beemster heen? En wat zijn de mogelijke gevolgen voor het landschap en status Werelderfgoed?	Het traject van deze 380Kv is nog onduidelijk. De verwachting is dat de hoogspanningsleiding vanuit Lauwersoog langs de A7 richting het Noordzeekanaalgebied komt te liggen, maar zoals gezegd is dit nog onduidelijk. Eventuele gevolgen kunnen zijn dat er hoogspanningsmasten en tussenstations geplaatst moeten worden. Waar deze dan gesitueerd gaan worden is vanzelfsprekend ook onduidelijk. Wij zijn aan het anticiperen, via de Verstedelijkingsstrategie, op zo min mogelijk ruimtelijke gevolgen voor onze regio en zeker het UNESCO Werelderfgoed.
2	RC 7	Hoe is het gesteld met het waterpeil onder de Beemsterse monumentale boerderijen? Worden er maatregelen genomen om verzakking als gevolg van lager grondwaterpeil te voorkomen?	De beantwoording volgt later.
3	RC 8	Moet je als Beemster sportvereniging lid zijn van de Sportraad om in aanmerking te komen voor ondersteuning door Spurd?	Een Beemster sportvereniging hoeft geen lid te zijn van de Sportraad om in aanmerking te komen voor ondersteuning door Spurd.